



Esclarecimento 17/03/2022 11:48:38

Boa tarde!!! Solicitamos esclarecimento quantos aos seguintes itens: Pergunta-se: PARA SER USADO EM QUAL O MODELO DAS BACIAS INDICADAS? EXISTEM VÁRIOS MODELOS DIFERENTE E OS MESMOS SOFREM VARIAÇÕES DE PREÇOS. Pergunta-se: NÃO EXISTE LAMPADA TUBULAR DE 9W DE LED QUE ALCANCE ESSE FLUXO LUMINOSO, FAVOR VERIFICAR E NOS INFORMAR A QUANTIDADE DE LÚMENS CORRETA PARA ESSE PRODUTO Aguardamos resposta quanto aos nossos questionamentos para que possamos finalizar a nossa Proposta de preços. Att. Alessandro Aparecido de Oliveira Atacadão da Construção



Resposta 17/03/2022 11:48:38

PARA SER USADO EM QUAL O MODELO DAS BACIAS INDICADAS? EXISTEM VÁRIOS MODELOS DIFERENTE E OS MESMOS SOFREM VARIAÇÕES DE PREÇOS. Resposta: Conforme verificamos, quanto aos assentos das bacias sanitárias, todas as especificações estão devidamente esclarecidas nos itens do edital de pregão (ANEXO I-A). NÃO EXISTE LAMPADA TUBULAR DE 9W DE LED QUE ALCANCE ESSE FLUXO LUMINOSO, FAVOR VERIFICAR E NOS INFORMAR A QUANTIDADE DE LÚMENS CORRETA PARA ESSE PRODUTO Resposta: A lâmpada tubular de led 9W deverá ser adquirida conforme especificações abaixo (910 lumens): Item 25 - Lâmpada tubular LED 9W, T8 branca fria bivolt, medindo 60 cm, tensão 110 – 240 V(Bivolt), base G13, vida útil mínima de 25.000 h, fluxo luminoso de 910 lumens, ângulo de abertura 220º, 6500K branco frio, com ligação nos dois polos da lâmpada, com selo e certificado do INMETRO, selo Procel de eficiência luminosa e de energia, com certificação de produto ecologicamente correto (LED) em caixa reforçada contendo 25 ou 50 unidades, constando todas as informações do produto e com garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses. Código CATMAT 469643 Grupo 26 – Material Elétrico e Eletrônico