

MAKSEN AUGUSTO DO NASCIMENTO

De: CARLOS HENRIQUE CÂNDIDO
Enviado em: terça-feira, 5 de dezembro de 2023 13:04
Para: IZAAC SOLINO DE CARVALHO; Coordenadoria de Infraestrutura Computacional; Secretaria de Tecnologia da Informação; MAKSEN AUGUSTO DO NASCIMENTO
Cc: Licitação
Assunto: RES: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - Pregão Eletrônico nº 00282023

Senhor Pregoeiro,

As dúvidas apresentadas pela empresa não parecem estar relacionadas às condições técnicas do Termo de Referência.

Isso posto, encaminhamos as respostas apenas a título de argumentação.

1. A empresa que é uma filial pode utilizar o atestado de capacidade técnica fornecidos por uma pessoa jurídica de direito público ou privado para a Matriz dela?

R: Com base na jurisprudência, bem como no entendimento exarado na publicação “Licitações & Contratos - Orientações e Jurisprudência do TCU”, 4ª Edição, em se tratando de Matriz e Filial, serão aceitos atestados de capacidade técnica emitidos em nome e CNPJ tanto da Matriz quanto da Filial.

2. Uma forma de evitar maiores transtornos, desgastes e gerar economicidade para o erário público, é utilizar o memorial de curva de descarga das baterias, como comprovação de autonomia dos nobreaks, podemos considerar a apresentação do memorial de curva de descarga das baterias, como exigência para envio concomitantemente, juntamente com a proposta preços para comprovação da autonomia dos nobreaks de 3KVA?

R: O Edital não estipulou regra que trate a curva de descarga das baterias. Todavia, o equipamento que não possuir a autonomia de, no mínimo, 30 minutos em carga plena não será aceito no recebimento.

Carlos Henrique Cândido
Secretário de Tecnologia da Informação.
TRE-MT – (65) 3362-8008

De: IZAAC SOLINO DE CARVALHO <izaac@tre-mt.jus.br>
Enviada em: segunda-feira, 4 de dezembro de 2023 09:09
Para: Coordenadoria de Infraestrutura Computacional <ciec@tre-mt.jus.br>; Secretaria de Tecnologia da Informação <sti@tre-mt.jus.br>
Cc: Licitação <licitacao@tre-mt.jus.br>
Assunto: ENC: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - Pregão Eletrônico nº 00282023

À CIEC/STI

Encaminho a solicitação de pedido de esclarecimento encaminhado pela empresa PRO-INFO para apreciação e manifestação da Pergunta 2.

Nos termos do Item 23.6 do Edital informo que os pedidos de esclarecimento devem ser respondidos em até 2 (dois) dias úteis, contados da data de recebimento do pedido.

De: Leonardo Martins - Pro-Info <leonardo.martins@proinfoenergia.com.br>

Enviada em: sexta-feira, 1 de dezembro de 2023 15:26

Para: Núcleo de Pregoeiros <npreg@tre-mt.jus.br>

Assunto: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - Pregão Eletrônico nº 00282023

Boa tarde, Senhor(a) Pregoeiro(a) e Comissão de Licitações do Tribunal Regional de Mato Grosso

Venho por meio deste, respeitosamente solicitar esclarecimentos referente ao Pregão Eletrônico 85/2023.

Ao ensejo, aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Senhoria os protestos da minha estima e consideração.

Atenciosamente,

--



Leonardo Martins
Comercial Cuiabá - MT
65 3623-1928
65 99289-3302
leonardo.martins@proinfoenergia.com.br

