



Outlook

DUVIDAS SOBRE LICITAÇÃO EDITAL PREGÃO 90.022/2025

De Daniela Martins <daniela@exactly.com.br>**Data** Qui, 25/09/2025 12:57**Para** Licitação <licitacao@tre-mt.jus.br>

Some people who received this message don't often get email from daniela@exactly.com.br. [Learn why this is important](#)

Bom dia Sr. Maksen, espero que esteja bem! Meu nome é Daniela, sou do laboratório EXACTY de Londrina PR. Tivemos acesso ao edital em questão (PREGÃO 90.022/2025), mas estamos com duvidas:

Qual a legislação a seguir para os relatórios, tendo em vista que a ANVISA 09/2023, foi revogada e substituída pela ABNT NBR 17037/2024?

A quantidade de pontos a serem analisados, vcs citam que serão analisados por campanha (semestre) 10 pontos, mas de acordo o ANEXO A, vcs tem no **EDIFICIO SECRETARIA** -PAVIMENTO TÉRREO (2 EQUIPAMENTOS), 1º ANDAR (6 EQUIPAMENTOS)- **EDIFICIO SEDE** -2º ANDAR (6 EQUIPAMENTOS), 3º ANDAR (6 EQUIPAMENTOS), **CASA DEMOCRACIA** (9 EQUIPAMENTOS). Geralmente quando fazemos estas analises, temos que levar em conta, não somente a metragem do empreendimento conforme está exigido na legislação, precisamos saber se este é um ambiente único, sem salas e divisões que possam impossibilitar uma analise assertiva. Se levarmos em conta que cada equipamento está em uma sala distinta, teremos que fazer 1 amostragem em cada sala, totalizando 29 analises por semestre, mais as analises comparativas que são amostradas do lado de fora do empreendimento, podendo ser 2x ao dia (matutino e vespertino).

--

Atenciosamente,**DANIELA MARTINS**

Dpto Comercial

(43) 3304.5313

☎ (43) 3371-1802

R. Abélio Benatti, 4260 | CEP 86070-370 – Londrina.PR



www.exactly.com.br



Confira nosso escopo de acreditação em <http://www.inmetro.gov.br/laboratorios/rble/docs/CRL1573.pdf>

Clique [AQUI](#) e responda nossa pesquisa de satisfação